



<b>Bucle de inducción magnética</b>	<input type="checkbox"/> En zona de atención al público <input type="checkbox"/> Móvil <input type="checkbox"/> Fijo (Indique la ubicación en el apartado de comentarios)
<b>Otros servicios dirigidos a personas con discapacidad</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Físicos <input checked="" type="checkbox"/> Visuales <input checked="" type="checkbox"/> Auditivos <input type="checkbox"/> Intelectuales <input type="checkbox"/> Ninguno (Especifíquelos en el apartado de comentarios)
<b>Aseo adaptado (si dispone de aseo)</b>	
<b>Ancho libre de paso de la puerta</b>	Dimensión ( $\geq 80$ cm): >80 (cm)
<b>Apertura de la puerta</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Hacia el exterior <input type="checkbox"/> Hacia el interior <input type="checkbox"/> Corredera
<b>Espacio libre de giro en el interior del aseo</b>	Dimensión ( $\emptyset \geq 150$ cm): >150 (cm)
<b>Lavabo</b>	<input type="checkbox"/> Sin pedestal <input checked="" type="checkbox"/> Con pedestal <input type="checkbox"/> Con mueble bajo el lavabo <input checked="" type="checkbox"/> Grifería monomando <input type="checkbox"/> Grifería con giro de muñeca
<b>Espacio lateral de transferencia al inodoro</b>	<input type="checkbox"/> No tiene <input checked="" type="checkbox"/> Lado derecho Ancho (cm):150    Fondo (cm):100 <input type="checkbox"/> Lado izquierdo Ancho (cm):    Fondo (cm):
<b>Barras de apoyo</b>	<input type="checkbox"/> No tiene <input checked="" type="checkbox"/> Lado derecho <input type="checkbox"/> Fija <input checked="" type="checkbox"/> Abatible    Altura (cm):75 cm <input checked="" type="checkbox"/> Lado izquierdo <input type="checkbox"/> Fija <input checked="" type="checkbox"/> Abatible    Altura (cm):75 cm
<b>Área de espera</b>	
<b>Disponible para PRM (Personas de Reducida Movilidad)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
<b>Altura asientos</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Entre 35 y 55 cm
<b>Respaldo y reposabrazos</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
<b>Señalización</b>	
<b>Señalización visual</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Formatos gráficos visibles para personas con visión reducida <i>(más información en la norma UNE 170002:2009)</i>
<b>Altura ubicación de rótulos</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Entre 1,20 y 1,75 (cm)
<b>Símbolos y caracteres gráficos</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Internacionalmente homologados
<b>Información visual fija complementada con textos en:</b>	<input type="checkbox"/> Altorrelieve <input checked="" type="checkbox"/> Braille
<b>Sistemas interactivos de información</b>	
<b>Fácil de localizar mediante:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Vista <input checked="" type="checkbox"/> Tacto
<b>Ubicación accesible para PRM</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
<b>Instrucciones</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Visuales <input checked="" type="checkbox"/> Sonoras <input checked="" type="checkbox"/> Táctiles
<b>Elementos interactivos al alcance de usuarios en silla de ruedas</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Entre 70 y 1,30 (cm)
<b>Entorno exterior</b>	
<b>Aceras</b>	<input type="checkbox"/> Con vado rebajado <input type="checkbox"/> Estrechas (<120 cm) <input checked="" type="checkbox"/> Estándar (> 120 cm)

	<input checked="" type="checkbox"/> Pavimento homogéneo
<b>Nombre del establecimiento</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Fácil de identificar <input type="checkbox"/> Difícil de identificar
<b>Plaza de aparcamiento reservado para PMR</b>	<input type="checkbox"/> En el parking del establecimiento <input checked="" type="checkbox"/> En la calle
<b>Comentarios</b>	

**1. Aseo adaptado**

- a. Ancho de puerta: 80 cm
- b. Espacio libre de giro: Min. Ø 1,50 m
- c. Ancho de espacio lateral al inodoro:  $\geq 80$  cm por ambos lados
- d. Barras de apoyo de inodoro: una a cada lado y abatibles
- e. Lavabo: sin pedestal y con grifo monomando

**2. Aseo parcialmente adaptado:**

- a. Ancho de puerta: 78 cm
- b. Espacio libre de giro: Min. Ø 1,20 m
- c. Ancho de espacio lateral al inodoro:  $\geq 80$  cm por un lado
- d. Barras de apoyo de inodoro: una en el lado opuesto al de acercamiento
- e. Lavabo: con grifo monomando

**3. Cuarto de baño adaptado**

- a. Mismas características del aseo adaptado
- b. Ducha: con espacio de acercamiento  $\geq 80$  cm de ancho, plato de ducha a ras de suelo.
- c. Accesorios ducha: Asiento de ducha homologado. Barra de apoyo horizontal fija, grifo monomando y alcahofa regulable en altura en pared lateral del asiento.
- d. Bañera: con espacio de acercamiento  $\geq 80$  cm de ancho.
- e. Accesorios bañera: Asiento de bañera homologado. Barra de apoyo horizontal fija, grifo monomando y alcahofa regulable en altura en pared larga de bañera.

**4. Cuarto de baño parcialmente adaptado**

- a. Mismas características del aseo parcialmente adaptado
- b. Ducha: con espacio de acercamiento  $\geq 70$  cm de ancho, plato de ducha con desnivel  $< 2$  cm
- c. Accesorios ducha: Asiento de ducha homologado. Barra de apoyo horizontal fija en pared lateral al asiento.
- d. Bañera: con espacio de acercamiento  $\geq 70$  cm de ancho.
- e. Accesorios bañera: Asiento de bañera homologado. Barra de apoyo horizontal fija en pared larga de bañera.

**5. Mobiliario y equipamiento adaptado**

- a. Con espacio de aproximación lateral  $\geq 80$  cm
- b. Con espacio de aproximación frontal para la silla de ruedas (ancho  $\geq 80$  cm, fondo 1,20 m)
- c. Alturas de elementos que deben manipularse o alcanzarse: entre 40 cm y 1,40 m
- d. Hueco adecuado para la silla de ruedas bajo mesa o escritorio (altura  $\geq 70$  cm, ancho  $\geq 80$  cm)
- e. Barra de bar o mostrador de dos alturas, 110 cm y 80 cm, con espacio de aproximación frontal para la silla de ruedas.

**6. Mobiliario y equipamiento parcialmente adaptado**

- a. Con espacio de aproximación lateral  $\geq 80$  cm
- b. Alturas de elementos que deben manipularse o alcanzarse: entre 30 cm y 1,50 m